



Instalacja pomiaru różnicy ciśnień

Sterownik pomiaru ciśnień - 14 kanałów 4-20 mA

dP / a — Czujnik różnicy ciśnień o zakresie 0–100 Pa 4-20 mA

Kable pomiarowe

KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-310 Bydgoszcz ul. Żwirki i Wigury 35A		
ZAMAWIAJĄCY:	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12		
OBIEKT:	MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY		
ADRES:	ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk		
NAZWA ZADANIA:	Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały niebezpieczne, odczynniki chemiczne, surowce i odpady		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE AUTOMATYKI		DATA: 15 wrz 10
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz Ambroziak	NR UPR. 7210/256/76	
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman Kwiatek	NR UPR. WBPP-NB-7210/6/82	
NAZWA RYSUNKU:	*Schemat instalacji pomiaru różnicy ciśnień*	SKALA:	Nr: *AU7d*