



5 x
Linia pomiarowa

Sterownik pomiaru ciśnień - 14 kanałów 4-20 mA

Czujnik różnicy ciśnień o zakresie 0–100 Pa
4-20 mA

Kable pomiarowe

KELVIN

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-310
Bydgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A

ZAMAWIAJĄCY Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12

OBIEKT MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE,
ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY

ADRES ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk

TIPOWA Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały niebezpieczne, odczynniki
chemiczne, surowce i odpady

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA INSTALACJE AUTOMATYKI

PRACOWNIA INŻ. Tadeusz Ambrozjak

PRACOWNIA INŻ. Roman Kwiatkiewicz

Instalacja pomiaru różnicy ciśnień - rzut piętra

SKALA 1:100
AUTC