

LEGENDA:

- SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY LINIOWY
- CSP - CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
- ANALOGOWA CZUJKA TEMPERATURY
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA INSTALOWANA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ
- PRZYCISK POŻAROWY

1	- Moduł	Wejścia
2	- Moduł	Wyjścia
3	- Moduł	Wejścia

OZNACZENIA:

1411/3/5
- numer kolejny czujki bądź przycisku
- numer kolejny czujki bądź przycisku w grupie
- numer grupy

STR 1
- numer kolejny modułu w systemie

UWAGA:

1. Szafę sterującą należy połączyć z centralą CSP w nastawni przewodem 4xHDGs10x1
2. Linie dozorowe prowadzić przewodem YnTKSYekw 1x2x1

Ex - OPTYCZNA CZUJKA DYMU DLA ŚRODOWISKA Ex

MODUŁ LINII BOCZNEJ Z BARIERĄ ZENERA -

KELVIN PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-310 Bydgoszcz ul. Żwirki i Wigury 35A

ZAMAWIAJĄCY:	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12		
OBIEKT:	MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY		
ADRES:	ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk		
NAZWA ZADANIA:	Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały niebezpieczne, odczynniki chemiczne, surowce i odpady		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE AUTOMATYKI		DATA: 15 wrz 10
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz Ambroziak	NR UPR. 7210/256/76	
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman Kwiatek	NR UPR. WBPP-NB-7210/6/82	
NAZWA RYSUNKU:	*Instalacja sygnalizacji pożaru - rzut piętra*	SKALA: 1:100	Nr: AU2c