



3 x
Linia pomiarowa

KELVIN		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP. Z O.O. 85-310	
ZAMAWIAJĄCY		Bydgoszcz ul. Zwirki i Wigury 35A	
OBIEKT		Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12	
MAGAZYN WYDZIAŁU CHEMICZNEGO NA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.			
ODCZYNNIKI CHEMICZNE, SUROWCE I ODPADY			
INŻ. ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk			
TŁACZKA		Budowa magazynu Wydziału Chemicznego na materiały niebezpieczne, odczynniki	
ZJEDNIK		chemiczne, surowce i odpady	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY			
INSTALACJE AUTOMATYKI			
BRANŻA		15 WZ 10	
PROJEKTOWAŁ		7210/256/76	
INŻ. Tadeusz Ambroziak		WBPP-NB-7210/6/82	
NADZOR		SKALA	
Instalacja pomiaru różnicy ciśnień - rzut parteru		1:100	
AUT7b			

Sterownik pomiaru ciśnień - 14 kanałów 4-20 mA

Czujnik różnicy ciśnień o zakresie 0–100 Pa
4-20 mA

Kable pomiarowe