



EBT-U/06/535/2011/K

Gdańsk, dnia 07-02-2011

**DZIAŁ EKSPLOATACJI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ**

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

*dot: warunków technicznych zasilania w wodę zespołu domów studenckich przy  
ul. Traugutta 115 w Gdańsku*

Saur Neptun Gdańsk S.A. informuje, że ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie ul. Traugutta jest zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124 poz. 1030 ).

W rejonie skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Do Studzienki ciśnienie kształtuje się na poziomie 0,52-0,55 MPa. Rzędna linii ciśnień w sieci dn 100 w ul. Traugutta i dn 100 zasilającej DS12 wyznacza poziom wody w zbiorniku „Wysoki Dwór” i wynosi 69,5-72,5 m n.p.m.

Powyższe informacje należy traktować jako uzupełnienie wydanych warunków technicznych nr EWI-WT/469/2010/MB z dn. 28.12.2010r.

W przypadku potrzeby wykonania pomiarów ciśnienia i wydajności na zewnętrznych hydrantach p.poż w omawianym rejonie Inwestor może zlecić taką usługę do SNG. Jest to usługa płatna wg wewnętrznego cennika SNG.

Z poważaniem

Dyrektor ds. Eksploatacji

Stanisław Mikolajski

*W zał. – druk zlecenia*

Za zgodność z oryginałem

Magienowska

**„SAUR NEPTUN GDAŃSK” Spółka Akcyjna**

Wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 000006553, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Zarząd: Prezes Zarządu Zbigniew Maksymlik, Wiceprezes Zarządu Jacek Kieloch, Członek Zarządu Cynille Teyssonnières  
Wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w całości 7.755.100,00 zł, NIP 583-000-67-15  
80-858 Gdańsk, ul. Wokowa 46, skr. pocztowa 375  
tel. centrala (+48 58) 301 30 81, sekr. (+48 58) 301 20 18, fax (+48 58) 301 45 13  
[www.sng.com.pl](http://www.sng.com.pl) e-mail: [info@sng.com.pl](mailto:info@sng.com.pl)

MIEDZY BUD.ELEKTRONIKA STARA A PAWILONAMI JUGOSŁOWIAŃSKIMI H-80 Nr 32 PRZY WYDZIALE EKONOMII I ZARZĄDZANIA H-80 Nr 33	0,40	0,35	13,3	Sprawny	J/w
Hydranty na Osiedlu Studenckim NAPRZECIW DS. 1 GŁ. WEJŚCIE h-80 Nr 1	0,40	0,35	13,3	Sprawny	Brak możliwości pomiaru Wąskie dojście do zaworu hydr. oznakowanie zg. z PN Brak oznakowania
NA PASIE ZIELENI MIEDZY DS. 2 A DS. 1 H-80 Nr 2	0,40	0,35	13,3	Sprawny	J/w
NAPRZECIW DS. 3 h-80 Nr 3	0,45	0,35	13,3	Sprawny	J/w
NA PRZECIE WEJŚCIA DS. 6 H-80 Nr 4	0,45	0,40	14,3	Sprawny	J/w
PRZY DS. 8 h-80 Nr 5	0,45	0,35	13,3	Sprawny	Oznakowanie zg. z PN
NAPRZECIW KLUBU STUDENCKIEGO PRZY DS. 9 /CHODNIK/ H-80 Nr 6	0,45	0,40	14,3	Sprawny	Brak oznakowania
NA CHODNIKU PRZY ULLECZKOWEJ OBOK DS. 7 h-80 Nr 7	0,45	0,40	14,3	Sprawny	J/w
NA DRODZE ZA BUDYNKIEM DS. 6 H-80 Nr 8	0,45	0,35	13,3	Sprawny	J/w

Badanie wykonał: konserwator PHT SUPON S.A. Wojciech Garbacki.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE  
SPRZĘTU POŻARNICZEGO I OCHRONNEGO  
"SUPON" S.A.  
ul. Przestrzenna 6, 70-800 SZCZECIN  
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY  
ul. Morska 7, tel. (94) 343-22-00  
79-242 K O S Z A L I N  
NIP 851-10-08-700 REGON 141550120

Za zgodność z oryginałem:

Magiewska