

OTE - *sygnalizacja*  
Data rozpatrzenia *23.12.2010*  
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk

Nr sprawy: 15554  
Nr warunków: W/G-EGT/2030/2010  
Data: 15.11.2010

Podmiot występujący o warunki włączenia

- Politechnika Gdańska  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Wpłynęło dnia 2010-11-24  
L.dz. 1367/OTE

3) OTI - E. *Trzaskowski*  
23.12.2010  
KANCLERZ DS. ZASOBÓW TECHNICZNYCH  
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SEKRETARIAT KANCLERZA

Wpłynęło 22.12.2010

L.dz. KT-951/2010

Adres do korespondencji

Politechnika Gdańska  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

### WARUNKI WŁĄCZENIA

do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych  
Podmiotu z grupy przyłączeniowej B podgrupa I

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2010, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz. 891] wydaje się następujące warunki włączenia urządzeń i instalacji:

- Przyłączany obiekt: Dom Studenta nr 12, zlokalizowany (punkt wyjścia): ul. Romualda Traugutta 115 A, 80-221 Gdańsk.
- Miejsce rozgraniczenia własności sieci PSG sp. z o.o. i instalacji podmiotu: kurek główny zlokalizowany w szafce na zewnętrznej ścianie budynku.
- Parametry jakościowe paliwa gazowego zgodnie z §38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [Dz.U. Nr 133 poz. 891] jak dla gazu ziemnego wysokometanowego grupa E.
- Przeznaczenie paliwa gazowego:
  - cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie posiłków
  - rodzaj, moc i ilość urządzeń gazowych:
    - kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 7,4 [kW], sztuk: 9
- Przewidywany roczny pobór paliwa gazowego w warunkach normalnych (ciśnienie 101,325 kPa, temperatura 273,15 K):
  - $Q_r = 2300,0$  [m<sup>3</sup>/rok], sztuk: 1
- Miejscem włączenia urządzeń i instalacji gazowej jest istniejąca instalacja gazowa w w/w obiekcie.
- Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru paliwa gazowego:
  - minimalne 1,8 [kPa]
  - maksymalne 2,5 [kPa]
- Wymagania dotyczące układu pomiarowego oraz miejsca jego zainstalowania:
  - typ gazomierza: G-6, rozstaw króćców: 130 [mm], sztuk: 1, miejsce usytuowania: wewnątrz budynku, dostarcza: PSG sp. z o.o.
  - podejście do gazomierza należy wykonać z zastosowaniem belki przyłączeniowej
  - rekomenduje się zastosowanie plastikowych szafek gazowych ze względu na możliwość zdalnego przekazywania stanu gazomierza
- Instalacja gazowa Podmiotu od granicy własności określonej w punkcie 2 powinna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002r. z późniejszymi zmianami].  
Projekt powinien zawierać m. in.:
  - pisemną zgodę właściciela lub współwłaściciela budynku (obiektu) na podłączenie do instalacji
  - ocenę przepustowości instalacji wewnętrznej z uwzględnieniem poboru gazu przez wszystkie istniejące i możliwe do zainstalowania urządzenia gazowe
  - pozytywną opinię kominiarską dotyczącą sprawności wentylacji wywiewnej i możliwości odprowadzenia spalin

Za zgodność z oryginałem

*Magierowski*

10. Instalację gazową należy wykonać kosztem i staraniem Podmiotu ubiegającego się o włączenie. Budowa instalacji gazowej wymaga opracowania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.
11. Warunki włączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.
12. Na podstawie Uchwały nr 389/2008 Zarządu Spółki PGNiG S.A. z dnia 27.06.2008r. Podmiot ma zapewnioną dostawę paliwa gazowego w ilościach wskazanych w niniejszych warunkach.

KIEROWNIK  
Dział Techniczny Rejonu

Wojciech Czapiewski

Wszelkie uwagi dotyczące warunków należy kierować do:  
Rejon Dystrybucji Gazu w Gdańsku, ul. Waiłowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
Warunki sporządził: Henryk Stanisławczyk, telefon: 58 325 8250  
adres e-mail: henryk.stanislawczyk@gdansk.psgaz.pl

Za zgodność z oryginałem

Magierowska

SEKRETARIAT KANCELERZA

Wpłynęło ..... 15.12.2010

L. dz. .... 15.12.2010

**POMORSKI**  
SPÓŁKA GAZOWNICZA

Pomorska Spółka Gazownicza sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 058 325 81 01, faks 058 301 79 83

Rejon Dystrybucji Gazu w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 058 325 83 06  
faks 058 325 83 08  
jaroslaw.sopocko@gdansk.psgaz.pl

Wasz znak:

Nasz znak: Q-EGT/15554/1

Gdańsk, 30.11.2010

Dot.: Obiektu zlokalizowanego: ul. Romualda Traugutta 115 A, 80-221 Gdańsk.

Szanowni Państwo

Niniejszym zmieniamy warunki włączenia w/w obiektu do sieci gazowej  
nr W/G-EGT/2030/2010 z dnia 15.11.2010.

Aktualne brzmienie n/w punktów jest następujące:

6. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru, kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
- typ gazomierza: G-II, rozstaw króćców: 130 [mm], sztuk: 1, miejsce usytuowania: w szafce na zewnętrznej ścianie budynku, dostawca: PSG sp. z o.o.
  - podejście do gazomierza należy wykonać z zastosowaniem belki przyłączeniowej

Pozostała treść w/w warunków pozostaje bez zmian.

Osoba do kontaktu: Henryk Stanisławczyk,  
tel.: 58 325 8250,  
e-mail: henryk.stanislawczyk@gdansk.psgaz.pl.

KIEROWNIK  
Dział Techniczny Rejonu  
Wojciech Czapiewski

Za zgodność z oryginałem

Magierowska

Pomorska Spółka Gazownicza sp. z o.o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
KRS 0000146785, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy KRS  
NIP 553 28 33 796, REGON 149281660, Kapitał zakładowy 100 000 zł  
www.psgaz.pl