

# POLITECHNIKA GDAŃSKA

## Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: [dzp@pg.gda.pl](mailto:dzp@pg.gda.pl)

---

Gdańsk, dnia 09.08.2011 r.

### ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/240/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *przebudowę i remont kapitalny Domu Studenckiego nr 12 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Traugutta 115 w Gdańsku – Wrzeszczu*

Zamawiający informuje, że w dniu 04.08.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

#### Zapytania:

##### 1. OGRODZENIE

- prosimy o uzupełnienie rys. nr WK-12 o wymiary płaskowników (szerokość i grubość) oraz wymiary słupków (okrągłe czy kwadratowe, gr. ścianki)
- prosimy o potwierdzenie, że zagłębienie fundamentu na 50 cm jest wystarczające. Naszym zdaniem fundament ogrodzenia powinien wynosić co najmniej 80 cm, tyle ile wynosi głębokość przemarzania.
- czy w wycenie należy uwzględnić rozbiórkę istniejącego ogrodzenia – ok. 50 m ? Jeżeli tak, to prosimy o informację z czego wykonanie jest ogrodzenie, czy słupki zabetonowane punktowo czy na cokole.

##### 2. DROGI

- czy Zamawiający przewiduje oznakowanie pionowe i poziome ? Jeżeli tak, to prosimy o przedmiar.

##### 3. ARCHITEKTURA

- czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie opaski wokół budynku o której mowa w opisie technicznym na str. 14 pkt 2.14. ? jeżeli tak prosimy o przedmiar o przekrój konstrukcyjny.

#### Odpowiedzi:

##### Ad. 1 OGRODZENIE

Ogrodzenie w części stalowej może być wykonane z gotowych elementów dowolnego systemu dostępnego na rynku, może być również wykonaniem warsztatowym z pełnym wykończeniem, z zastosowaniem np. słupków fi 80, kątowników 30x30 lub płaskowników 40x4. Rysunek WK-12 pokazuje proponowany przez projektantów wygląd nawiązujący do obecnego ogrodzenia. Na rysunku WK-12 jest błąd, ze względu na przemarzanie należy zagłębić fundament ogrodzenia na 1 m poniżej gruntu. Opis znajduje się w Projekcie zagospodarowania terenu. Istniejące ogrodzenie jest na betonowym cokole, jest podobne do pokazanego na rys WK-12 lecz w złym stanie technicznym. Rozbiórkę uwzględnić dla odcinka 50 m zgodnie z projektem.

**Ad. 2 DROGI**

Oznakowanie poziome i pionowe do wykonania w obrębie drogi dotyczy oznakowania miejsc dla niepełnosprawnych.

**Ad. 3. ARCHITEKTURA**

Opaskę należy wycenić wg danych z projektu architektury i zagospodarowania terenu. Wykonawca musi sporządzić swój przedmiar robót; przypominamy, że przedmiar załączony do specyfikacji nie opisuje przedmiotu zamówienia, lecz stanowi materiał pomocniczy dla wykonawców.