

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 09.08.2011 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/240/055/R/11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *przebudowę i remont kapitalny Domu Studenckiego nr 12 Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego przy ul. Traugutta 115 w Gdańsku – Wrzeszczu*

Zamawiający informuje, że w dniu 08.08.2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytania:

1. **SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN** – Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowej. Czy remont nawierzchni asfaltowej może być wykonany z asfaltu lanego ?
2. **ZIELEŃ**
 - 1/ w projekcie zagospodarowania terenu pkt 1.3 jest mowa o 933,75 m² trawnika. Czy wykonanie trawnika należy uwzględnić w ofercie właśnie w tej ilości ? Czy ziemię urodzajną należy zakupić, czy wykorzystać miejscową ? Jaką warstwą (grub.) należy rozścielić ? Prosimy o podanie okresu pielęgnacji.
 - 2/ Czy oprócz prawników będą obsadzenia ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie gatunków oraz parametrów drzew (obwód pnia mierzony na wys. 1 m od podłoża) i krzewów (wysokość) oraz okresu pielęgnacji.

Odpowiedzi:

Ad. 1 SIECI ZEWNĘTRZNE WOD-KAN

Odtworzenie nawierzchni drogowej asfaltowej po wykonaniu odcinków sieciowych może być wykonane z asfaltu lanego.

Ad. 2 ZIELEŃ

1/ Powierzchnia trawników została obliczona przez projektantów. Wykonawca dla wiarygodnej wyceny powinien sporządzić swój obmiar robót – m.in. sprawdzić ilość trawników do założenia i rekultywacji. Grubość potrzebnej warstwy czarnoziemiu to 15 cm. Okres pielęgnacji dotyczy okresu zawartego w czasie realizacji umowy lub w okresie do wzrostu trawy.

2/ Przedmiot zamówienia nie obejmuje obsadzeń drzewami lub krzewami.