

UWAGA:
W miejscu skrzyżowań przewodu kanalizacyjnego/wodociągowego z energetycznym na przewodzie energetycznym zainstalować rurę osłonową dwudzielną PP o długości 2,0 m.

proj. kanalizacja sanitarna DN200, DN160 PVC	
proj. sieć wodociągowa DN63 PE wraz z przyłączami	
S1.1	proj. studzienki rewizyjne DN425
S1	proj. studnie rewizyjne DN1200
proj. kanalizacja tłoczna DN63 PE	
P1	proj. przepompowni ścieków P1, P2

art projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7 f, 83–400 Kościerzyna NIP 591–163–58–00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	556–2011
INWESTOR:	Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80–233 Gdańsk	SKALA 1:500
INWESTYCJA:	Projekt wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla OW Politechniki Gdańskiej, dz. nr 430/1 Czarlina	NR RYS. 2
	Projekt zagospodarowania terenu ARKUSZ 2	DATA 10–2011

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Malinowski
upr. nr 294/Gd/2002
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń
ASYSTENT PROJ: mgr inż. Zbigniew Korona