

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dział Zamówień Publicznych

ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

tel. 48 58 347-15-38, 348-63-81; fax 48 58 347-29-13; e-mail: dzp@pg.gda.pl

Gdańsk, dnia 02.04.2012 r.

ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ do postępowania nr CRZP ZP/92/055/R/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Wczasowym Politechniki Gdańskiej w miejscowości Czarlina, gmina Kościerzyna*
CRZP: ZP /92/055/R/12

Zamawiający informuje, że w dniu 28.03.2012 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytania:

1. W załączony do SIWZ przedmiarze robót branża sanitarna poz. 21, 22, 23 występuje armatura o średnicy 25 mm na podejściu do budynków.
W załączonej do SIWZ dokumentacji rys. nr 24 armatura na podejściach do budynku występuje armatura o średnicy 20 mm.
Proszę o podanie prawidłowej średnicy armatury występującej na przyłączach do budynku.
2. W załączony do SIWZ przedmiarze robót branża sanitarna poz. 21 podano 53 szt. zaworów przelotowych o średnicy 25 mm na podejściu do budynków.
W załączonej do SIWZ dokumentacji rys. nr 24 armatura na podejściach do budynku występują dwa zawory przelotowe o średnicy 20 mm.
Proszę o podanie prawidłowej średnicy armatury i ilości zaworów odcinających na przyłączach do budynku.
3. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółu studzienki spustowej / odwadniającej z PE o średnicy 425 mm

Odpowiedzi:

1. Na przyłączach do budynku przyjąć armaturę o średnicy 20 mm.
2. Należy przyjąć 106 szt. Zaworów odcinających o średnicy 20 mm.
3. Patrz projekt wykonawczy rys. 23.