

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wymianę oraz renowację stolarki okiennej w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu - **ZP/102/014/R/12.**

Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki informuje, że w dniu 6 kwietnia 2012 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania.

Zapytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o przestanie czytelnych załączników nr 12 i 13 do SIWZ. Informujemy, że w aktualnych załącznikach numery okien są nieczytelne, brak jest podziałów na kwatery poszczególnych okien, podziałów na szprosły i funkcji skrzydeł.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że załączniki nr 12 i nr 13 zostały poprawione i ponownie zamieszczone na naszej stronie internetowej w miejsce poprzednich, które zostały anulowane.

Podziały poszczególnych typów okien są widoczne w Projekcie wykonawczym - załącznik nr 8 do SIWZ - detale:

1. Okna O2 – dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
2. Okna O3 – dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
3. Okna O4 – dwudzielne, 4-skrzydłowe, dwa skrzydła rozwierane, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
4. Okna O5 - dwudzielne, 4-skrzydłowe, dwa skrzydła rozwierane, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
5. Okna O6 - dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
6. Okna O7 - jednodzielne, 2-skrzydłowe, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
7. Okna O10 - dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
8. Okna O12 - jednodzielne, 2-skrzydłowe, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
9. Okna O13 - jednodzielne, 2-skrzydłowe, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
10. Okna O24 - dwudzielne, 4-skrzydłowe, dwa skrzydła rozwierane, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
11. Okna O25 - dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
12. Okna O26 - dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
13. Okna O27 - jednodzielne, 1-skrzydłowe, skrzydło uchylno-rozwierane
14. Okna O28 - jednodzielne, 2-skrzydłowe, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
15. Okna O29 - dwudzielne, 2-skrzydłowe, jedno skrzydło rozwierane, jedno skrzydło uchylno-rozwierane
16. Okna O30 - dwudzielne, 4-skrzydłowe, dwa skrzydła rozwierane, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
17. Okna O31 - dwudzielne, 4-skrzydłowe, dwa skrzydła rozwierane, dwa skrzydła uchylno-rozwierane
18. Okna O32 - jednodzielne, 2-skrzydłowe, dwa skrzydła uchylno-rozwierane

Zapytanie 2:

Prosimy również o udzielenie informacji, czy w miejscach, gdzie wymieniane są okna obecne na PCV, stara stolarka była skrzyniowa czy zespolona ?

Odpowiedź 2:

Stara stolarka była zespolona.

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI

prof. dr hab. inż. Stanisław Janubiński
(w imieniu Zamawiającego)