



Gdańsk, 23 kwietnia 2012

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę transformatorów zwraciovych w ramach projektu Modernizacja i Rozbudowa Laboratoriów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Infrastruktura edukacyjna i naukowo dydaktyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ZP/105/014/D/12.**

Zamawiający informuje, że w dniu 16 i 17 kwietnia 2012 wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp (Dz. U. z dnia 25.06.2010 nr 113 poz. 759 tekst jednolity z późn. zmianami), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane zapytania.

Zapytanie 1

W związku z planowanym udziałem naszej firmy w przetargu organizowanym przez Państwa na dostawę transformatorów zwraciovych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie wymagań w następującej kwestii:

- zgodnie z punktem III.4.d OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymagane jest dostarczenie deklaracji zgodności CE na oferowany model. Prosimy o sprecyzowanie tego wymagania, gdyż zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz.U.07.155.1089) w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego transformatory energetyczne 15,75/0,880kV nie należą do grupy urządzeń, które wymagają oznakowania CE, o czym świadczy zapis w § 3 rozporządzenia: „Ileokroć w rozporządzeniu jest mowa o sprzęcie elektrycznym należy przez to rozumieć sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu nominalnym od 50V do 1 000V prądu przemiennego lub od 75V do 1 500V prądu stałego”. Transformatory o napięciu 15kV nie podlegają oznakowaniu CE, dlatego też Deklaracja Zgodności nie zawiera oznaczenia CE, zawiera jedynie informacje dotyczące norm zgodnie, z którymi transformator został wyprodukowany.

Odpowiedź

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz.U.07.155.1089, Zamawiający zmienia w SIWZ zapisy dotyczące oznaczenia CE transformatorów tj.:

- usuwa w punkcie III.4.1 podpunkt d,
- w punkcie VI.9. usuwa zdanie: „Zamawiający dopuszcza, aby deklaracje zgodności CE złożone zostały w języku angielskim.”,
- w Załączniku nr 7 do SIWZ oświadczenie pod tabelą „Minimalne wymagania Zamawiającego stawiane urządzeniu” usuwa zapis; „Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie, wyszczególnione powyżej, posiada deklarację zgodności CE”.

Zapytanie 2

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem nr ZP/105/014/D/12 w trybie przetargu nieograniczonego, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania przetargowego transformatorów suchych żywicznych wykonanych w technologii próżniowej (nie rovingowej).

Odpowiedź

W Załączniku 7 do SIWZ w tabeli „Minimalne wymagania Zamawiającego stawiane urządzeniu”, Zamawiający zastępuje wymóg:

" - typ izolacji: izolacja sucha przesycona żywicą, wykonana w technologii rovingowej,"

wymogiem:


- typ izolacji: izolacja sucha przesycona żywicą, technologia wykonania uzwojeń transformatora powinna zagwarantować wielokrotne powtarzanie zwarć na zaciskach wtórnych transformatora, ze składową okresową prądu zwarciovego wynoszącą 100kA (wartość skuteczna) w czasie 1 sekundy i prądem udarowym 250kA - przy połączeniu uzwojenia wtórnego na napięciu 110V.

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe zmiany, które stają się integralną częścią SIWZ.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniona wersja Załącznika 7 do SIWZ znajduje się na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu **18.05.2012 o godz. 11:30.**

DZIEKAN
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI


prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk.....
(w imieniu Zamawiającego)