

PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W przypadku naprawy, usunięcia awarii systemów, gdy konieczny będzie zakup części zamiennych Zamawiający w SIWZ (Rozdział III Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 14) ustalił czas usunięcia awarii na 48 godz, a czas przedłużony ze względu na czas niemożliwości zakupu części trudno dostępnych na 48 godz + 72 godz, czyli na 5 dni.

Na jakiej podstawie Zamawiający określił powyższe terminy.

Wg Wykonawcy nie ma możliwości sprowadzenia w takim czasie części zamiennych z Japonii (urządzenia MCR Venas-TOA Corporation), części zamiennych z dawnej firmy ARITECH (obecnie VTC Fire and Security), części zamiennych ZETTLERA a nawet części zamiennych z POLONU, SAGITY czy BOSHA. Proszę o ustalenie realnych terminów na usunięcie awarii z koniecznością użycia części zamiennych trudno dostępnych.

2. Dotyczy punktu III 7 j SIWZ.

Podstawą dokonania przez Wykonawcę rozpoznania czy w budynku nastąpiły jakieś istotne zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogą mieć wpływ na rozmieszczenie czujek, ostrzegaczy itp. może być tylko aktualna dokumentacja budowlana i dokumentacja systemów zabezpieczających tj. SSP i DSO oraz systemów oddymiania.

Czy Zamawiający posiada dla wszystkich obiektów aktualną dokumentację budowlaną oraz dokumentację techniczną systemów SSP i DSO oraz systemów oddymiania. A jeżeli nie posiada, to dla których obiektów?

3. Dotyczy punktu III 16-3.

W jakim czasie Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić kosztorys naprawy systemu, a ponieważ kosztorys ma być sporządzony w formie pisemnej, proszę podać dokładne dane adresowe gdzie kosztorys dotyczący poszczególnych obiektów ma być doręczony (imię i nazwisko osoby, telefon, fax, adres poczty internetowej)

4. Dotyczy punktu III 16-4.

W jakim czasie zostanie zaakceptowany kosztorys przez Zamawiającego?

5. Dotyczy punktu III-18-4.

Proszę podać jaką ilość szkoleń w zakresie obsługi systemów będzie miał obowiązek przeprowadzić Wykonawca?

6. Czy Zamawiający udostępni do wszystkich posiadanych systemów aktualne kody dostępu, w tym również do systemów Simensa?