PAWILON „NRD" I PIĘTRO





OZNACZENIA:

SYMBOL CENTRALI INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU

SYMBOL ELEMENTU INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU

SYMBOL SYGNALIZATORA ALARMU POŻAROWEGO

REI30, EI30 REI60,EI60 REI120,EI120 — NOŚNOŚĆ OGNIOWA - R, SZCZELNOŚĆ OGNIOWA -E I IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA - I : ODPOWIEDNIO 30 minut , 60 minut ,120 minut- OKREŚLONA ZGODNIE Z PN-90/B-02851

SYMBOL STREFY POŻAROWEJ

EI30 — OZNACZENIE DRZWI O SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ E I O IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ I 30 MINUT Z SAMOZAMYKACZEM

EI60 — OZNACZENIE DRZWI O SZCZELNOŚCI OGNIOWEJ E I O IZOLACYJNOŚCI OGNIOWEJ I 60 MINUT Z SAMOZAMYKACZEM

SYMBOL SYSTEMU OTWIERANIA DYMU KLAPOWEGO

SYMBOL SYSTEMU ZAMKNIĘCIA

SYMBOL SKRZYNKI DLA ZAWORU Ø2 Z NAWODNIONYM PIONEM ZGODNIE Z PN-82/K-01265/01 oraz PN-83/K-51501

SYMBOL ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI30 lub EI30

SYMBOL ŚCIANY O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 lub EI60

SYMBOL ELEMENTU O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI120 lub EI120

SYMBOL SYSTEMU OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO WG WYMAGAŃ

SYMBOL ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ NRO

SYMBOLE : HYDRANTU 25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM WG PN-EN 671/1

HYDRANTU 52 Z WĘŻEM PŁASKOSKŁADANYM WG PN-EN -671/2

SYMBOL GAŚNICY O MASIE ŚRODKA GAŚNICZEGO NIE MNIEJ NIŻ 2kg NA KAŻDE ROZPOCZĘTE 100m² POWIERZCHNI LUB WG ILOŚCI kg PODANEJ NA SYMBOLU

SYMBOL WYŁĄCZNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO PRĄDU

ZNAK WG PN WSKAZUJĄCY DRZWI EWAKUACYJNE

ZNAK WG PN WSKAZUJĄCY KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W GÓRĘ

ZNAK WG PN WSKAZUJĄCY KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ SCHODAMI W DÓŁ

ZNAK WG PN WSKAZUJĄCY KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ

ZNAK WG PN WSKAZUJĄCY WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ZNAK WG PN WSKAZUJĄCY KIERUNEK DO WYJŚCIA DROGI EWAKUACYJNEJ

Rozmieszczenie elementów urządzeń przeciwpożarowych według projektów branżowych

Rysunki dla potrzeb ekspertyzy opracowane przez autora

Właściciel-Użytkownik: POLITECHNIKA GDAŃSKA
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. G. Narutowicza 11/12 , 80 - 233 GDAŃSK

TEMAT: EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku środowiskowego i budynków wiatrów opracowana w trybie §2 ust.1 pkt.5 i rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) w sprawie uzgodnienia rozwiązań zastępczych zapewniających zabezpieczenie przeciwpożarowe w związku z zagrożeniem życia stosownie do ustaleń §16 ust.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz.719) i przebudowę w budynku środowiskowym oraz rozbudowę i przebudowę w budynku wiatrów w Gdańsku przy ul. Sobieskiego Nr7 dz. Nr 239 w takiu w związku z ustaleniami §12 ust.4 w powodu braku możliwości dogrodzenia drogi pożarowej do budynku środowiskowego w trybie ustaleń §12 ust.2 punkt 2 a także do budynku wiatrów w trybie ustaleń §12 ust.2 punkt 6a rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. (Dz. U. Nr 124 poz.1030) z uwagi na uwarunkowania lokalne

Nazwa rysunku: **RZUT I PIĘTRA** [STAN DOCELOWY]
dla potrzeb ekspertyzy

OPRACOWALI:
Rzeczoznawca d/s Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
inż. Edward Sulikowski
Nr upr. 95/93

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
w zakresie architektury, bhp i ergonomii
Nr upr. UAN-III-7342-8/Gd/92
mgr inż. arch. Maria Barbara Duszyńska
80-269 Gdańsk, ul. Volty 3 tel.58 3487679

Data opracowania: 01.2012r.
Skala: 1:100
Nr rysunku: 3