

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
ogłoszonym w Biuletynie UZP
w dniu 14.06.2011r. nr ogłoszenia 202462-2012
i na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania nr ZP 35/WILIS/2012, CRZP 215/002/R/12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana SIWZ spowodowana jest zapytaniem Wykonawcy.

W załączniku nr 10 do SIWZ – „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” w punkcie 1.3 Zakres prac remontowych

Przed zmianą było:

1.3 Zakres prac remontowych:

Zakres prac obejmuje:

Wymianę stolarki okiennej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej o wymiarach 346x335 cm – 3 sztuki.

- prace zabezpieczające i porządkowe
- demontaż starych okien drewnianych (skrzydeł i ościeżnic) z wyniesieniem, wywozem i utylizacją na wysypisku materiałów z demontażu
- montaż nowych okien drewnianych, skrzynkowych, wykonanych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, okna wykonane z materiału-sosna lita-kantówka klejona warstwowo, sucha, przekroje konstrukcyjne elementów skrzydeł i ościeżnic zgodne z załączonymi rysunkami okien zabytkowych, podział skrzydeł jak okna istniejące, wszystkie skrzydła okienne uchylnorozwierne, współczynnik przenikania ciepła 1,4 W/m²*K, kolor biały, szklenie szybą zespoloną o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/m²*K, okucia uchylno-rozwierane, zaczep antywyważeniowy
- uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych
- uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych – 2 boki i ościeże górne
- uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim ościeżnicy ze starym parapetem zewnętrznym
- konserwacja – renowacja parapetów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi

po zmianie winno być:

1.3 Zakres prac remontowych:

Zakres prac obejmuje:

Wymianę stolarki okiennej w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej o wymiarach 346x335 cm – 3 sztuki.

- prace zabezpieczające i porządkowe
- demontaż starych okien drewnianych (skrzydeł i ościeżnic) z wyniesieniem, wywozem i utylizacją na wysypisku materiałów z demontażu
- **montaż nowych okien drewnianych, skrzynkowych, wykonanych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, okna wykonane z materiału-sosna lita-kantówka klejona warstwowo, sucha lub klejonka sosnowa łączona na długości w warstwach zewnętrznych na mikrowczepy, sucha, przekroje konstrukcyjne elementów skrzydeł i ościeżnic zgodne z załączonymi rysunkami okien zabytkowych, podział skrzydeł jak okna istniejące, wszystkie skrzydła okienne rozwierne, szyby zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi tzn. szyby termoizolacyjne o zredukowanej grubości 4/10/4 lub maksymalnie szyby o grubości 4/12/4, zaczep antywyważeniowy**
- uzupełnienie tynków na ościeżach wewnętrznych
- uzupełnienie tynków na ościeżach zewnętrznych – 2 boki i ościeże górne
- uszczelnienie uszczelniaczem dekarским ościeżnicy ze starym parapetem zewnętrznym
- konserwacja – renowacja parapetów wewnętrznych zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi

**Wprowadzone zmiany mają moc wiążącą i stanowią integralną część SIWZ.
W związku z wprowadzeniem zmian Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia 04.07.2012 do godz. 11:00.**

Dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska
dr hab. inż. Ireneusz Kreja prof. nadzw. PG