



POLITECHNIKA GDAŃSKA

DZIAŁ EKSPLOATACJI

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz
tel.: (058) 347 11 22, fax: (058) 347 12 78
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

OTE / 1616 / 2011

Gdańsk, 12.08.2011

Firma „RECORD” Sp. z o.o.
ul. Homera 55
80-299 Gdańsk

WTE/SG23/2011/26

Dotyczy: *pisma w/s warunków przyłączenia projektowanej inwestycji Centrum Nanotechnologii B*

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2011r., podajemy warunki techniczne przyłączenia.

Wyżej wymieniony budynek należy zasilć z rozdzielnicy niskiego napięcia stacji PG-1. (w związku z planowaną na przyszły rok wymianą w/w rozdzielnicy nie można jednoznacznie określić miejsca jego przyłączenia - nr pola, obwodu). Obwód przyłączany zabezpieczyć przed skutkami przeciężeń i zwarć.

Dla omawianego zasilania należy wykonać projekt techniczny oraz przeprowadzić niezbędne uzgodnienia i przedstawić do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazać dla potrzeb eksploatacyjnych Działu Eksploatacji PG.

Po zakończeniu realizacji projektu należy przekazać do Działu Eksploatacji kompletną dokumentację powykonawczą (wraz z protokołami niezbędnych pomiarów).

Ponadto informujemy, że teren główny Politechniki Gdańskiej zasilany jest z GPZ "Gdańsk II" za pośrednictwem dwóch linii SN 15 kV.

- Napięcie zasilające 3 x 400/230 V, 50 Hz.
- Dla dodatkowej ochrony przed porażeniem w Politechnice Gdańskiej stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania (sieć TN-C-S).
- Dostawca - Energa-Operator S.A. oddział w Gdańsku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.

Z poważaniem


Kierownik Sekcji Elektrycznej
inż. Dariusz Nudwodny