



**POLITECHNIKA GDAŃSKA**  
**DZIAŁ EKSPLOATACJI**  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz  
tel.: (058) 347 11 22, fax: (058) 347 12 78  
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

OTE / 724 / 2012

Gdańsk, 11 czerwca 2012 r.

MW Pracownia Projektowa  
arch. Małgorzata Wójcik  
81-314 Gdynia ul. Pomorska 57b/19

**dot.: Warunki podłączenia instalacji c.t. na potrzeby wentylacji dla łącznika CSA**

1. Centrum Sportu Akademickiego PG ma podpisaną Umowę na dostawę ciepła z GPEC Gdańsk:
  - moc zamówiona: 0,512 MW;
  - przepływ: 9 m<sup>3</sup>/h;
  - różnica temperatur: 50 K
  - ciśnienie znamionowe: 1,6 MPa;
2. Montaż nowoprojektowanej sieci ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji łącznika ( wg. projektu zapotrzebowanie na moc dla c.t. wynosi 21 kW ) należy przeprowadzić w miejscu istniejącego odejścia ciepła technologicznego dla central wentylacyjnych basenu, które znajduje się w pomieszczeniu nowego węzła cieplowniczego.
3. Moc węzła gwarantuje zapotrzebowanie odpowiedniej mocy dla c.t. wentylacji łącznika CSA, która wg. projektu wynosi 21 kW.

POLITECHNIKA GDAŃSKA  
Dział Eksploatacji  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk - Wrzeszcz  
tel. (058) 347 11 22, fax (058) 347 12 78  
NIP 584-020-35-93, REGON 000001620

Z poważaniem  
Dariusz Pasieczny

Z-ca Kierownika  
Działu Eksploatacji  
mgr inż. Dariusz Pasieczny