RYSUNEK SZALUNKOWY ORAZ ZBROJENIOWY ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW TARASU, SCHODÓW I RAMPY



RYSUNEK SZALUNKOWY FUNDAMENTÓW ORAZ SCHODÓW

Skala 1:50

Przekrój 2–2



RYSUNEK SZALUNKOWY I ZBROJENIOWY FUNDAMENTÓW POCHYLNI ORAZ TARASU Skala 1:25

Przekrój 1–1



ZBROJENIE FUNDAMENTÓW

Skala 1:25

Fundament A Fundament B



ZBROJENIE SCHODÓW

Skala 1:25





SZCZEGÓŁ DYLATACJI

Skala 1:10



UWAGI:

1. – Stal zbrojeniowa AIIIN Beton C20/25 XC4 F150, beton podkład. B10 (C8/10).
2. – Otulina zbrojenia płyty : dolna 5cm, górna 4cm. otulina ścian 4cm.
3. – Rozpatrywać łącznie z rysunkami szalunkowymi ścian i rzutami.
4. – Rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi.
5. – Zestawienie stali wg załącznika nr 4.
6. – Każda para prętów poziomych zamknąć prętem typu U (pręt nr 19 – wg przekrojów) Łącznie z prętami siatki zbrojeniowej Q377
7. – Dylatacje między płytami tarasu wykonać styropianem gr 2cm, detal uszczelnienia wg projektu architektury.
8. – Powierzchnie pionowe oraz poziome obsypane gruntem izolować zgodnie z projektem arch.
9. – Ściany oporowe i fundamentowe obsypywać gruntem możliwie równomiernie z obu stron. Zabrania się zagęszczania nasypu wykonanego jednostronnie.
10. – W razie niejasności skontaktować się z projektantem.
11. – Przestrzeń wypełnić piaskiem zagęszczonym Is>0,95, izolację wykonać z foli kubełkowej.
12. – Siatki zbrojeniowe w ścianach łączyć między sobą prętami– spinkami w rozstawie pionowym i poziomym co 60cm.
13. – Zbrojenie montażowe co 50cm w obu kierunkach.
14. – Krawędź płyty przy dylatacji dozbroić konstrukcyjnie prętem nr 19.
15. – Krawędź schodów dozbroić konstrukcyjnie prętem nr 10.
16. – Dylatacje ścian z betonu arch. wykonanać po przez zastosowania taśmy dylatacyjnej. Taśmę dobrać zgodnie z detalami zawartymi na szczególe.
17. – Siatki zbrojeniowe tarasu łączyć na zakład 45D oraz geometrię dopasować indywidualnie na budowie. Dozbrojenie siatek wg przekrojów.
18. – Geometrię weryfikować z rysunkami architektonicznymi.
19. – Odwodnienie wykonać z rury PVC–U ø110, w rozstawie co 300cm. Rurę dopasować indywidualnie między pręty zbrojeniowe– zabrania się przecinania prętów.

NIE SKALOWAĆ TEGO RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH, POZIOMY SĄ PODANE W METRACH.
TEN RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ AUTORÓW I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY DO INNYCH CELÓW NIŻ ZWIĄZANYCH Z POWYŻSZYM PROJEKTEM.

LEGENDA

UWAGA:
Obiekt istniejący, podane wymiary należy sprawdzić na budowie.

INWESTOR:
POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 Gdańsk,
Al. Narutowicza 11/12

JEDNP.PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Małgorzata Wójcik
81-314 Gdynia, ul. Pomorska 578/19
mobile: 603 984 357

PROJEKTANT: mgr inż. ROMUALD GORLEWICZ
nr upr. 2306/Gd/85, POM/BO/1312/01

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. GRZEGORZ MAŁCUŻYŃSKI
nr upr. 300/POM/OK/0.05, POM/BO/0024/06

PODWYKONAWCA:

OBIEKT:
CENTRUM SPORTU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 12

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO CSA PG

STADIUM: PROJ. WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU:
RYSUNEK SZALUNKOWY ORAZ ZBROJENIOWY ŻELBETOWYCH ELEMENTÓW TARASU, SCHODÓW ORAZ POCHYLNI

NR RYSUNKU: CSA-PW-K 0 4 | REWIZ.: -

DATA: 03.2012

SCHEMAT

NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I OWNYMAMI JEST PRAWNIE CHRONIONY I NATORIAM PRAWNIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI TYMCH ARCHITEKTONICZNYCH, ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYCH I BUDOWLANYCH
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. nr 90 z 2006 r., poz. 631)