

### Zapytanie dotyczące treści SIWZ

dot.: wykonania remontu pomieszczeń dydaktycznych, technicznych i administracyjnych w budynkach Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta 79, Gmach „B” Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 oraz w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) informuje, iż w dniu 02.08.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

#### **Pytanie:**

*1. Czy należy wykonać gładzie gipsowe dla robót pozycji przedmiarowych 3d.1.1/44d.2.1 - brak tego rodzaju robót w projekcie technicznym, w projekcie technicznym występuje samo malowanie a przedmiarze robót wykonanie gładzi gipsowych i malowanie – prosimy o precyzyjną odpowiedź jaki zakres robót przewiduje Inwestor do realizacji bez odwołań do knr (jest to istotna informacja ze względu na duży zakres ilościowy)*

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać gładzie gipsowe. Komentarz do drugiej części pytania – nie rozumiemy dlaczego zamawiający nie powinien odwoływać się do wyszczególnień robót wpisanych w katalogach norm?

#### **Pytanie:**

*2. Prosimy o podanie rodzaju granitu dla pozycji 34d.1.5 – grubość płyt*

#### **Odpowiedz:**

Granit w pozycji 34d.1.5 ma grubość płyt 3 cm

#### **Pytanie:**

*3. Prosimy o wyjaśnienia dotyczące cokołu ogrodzenia – pozycja przedmiaru 40.d.1.10, w przedmiarze jest zapis cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8m, natomiast w projekcie technicznym jest zapis na całej długości podmurówka betonowa szer 20cm, prosimy o określenie wysokości fundamentu pod ogrodzenie czy należy przyjąć 1,10m wysokości?*

#### **Odpowiedz:**

Cokół fundamentowy pod ogrodzenie: szerokość 20 cm, głębokość 30 cm. - pod słupkami szer. 20 cm, głębokość 80 cm, długość 30 cm.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w terminie do dnia **14.08.2013 r.** do godziny **10:00**.

DZIEKAN  
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMII  
  
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

.....  
Kierownik zamawiającego/osoba upoważniona