


### UWAGI:

- 1) Oznaczenia kształtek i urządzeń wentylacyjnych znajdują się w odrębnym zestawieniu.
- 2) Nawiewy do pomieszczeń WC z pomieszczeń sąsiednich poprzez kratki w drzwiach o pow. min. 220cm<sup>2</sup>

		80-352 Gdańsk ul. Skarżyńskiego 10G/1 tel/fax (58) 340-95-03 e-mail: firmawela@wp.pl	
Tytuł: Rzut fragmentu parteru i I piętra—instalacja wentylacji—część niska			Skala: 1:50
Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Data:	Podpisy:
Projektant: mgr inż. G. Jeśman— Smużyńska	POM/0235/P00S/11	lipiec 2012	
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Korniak	POM/0241/P00S/11	lipiec 2012	
Asystent proj.: Jakub Borowiak			
Projekt: Remont węzłów sanitarnych Budynek Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej			Nr rys.: 2
Inwestor: Politechnika Gdańska Gdańsk ul. Narutowicza 11/12			faza: PB
Adres: Gdańsk ul. Sobieskiego 7			branża: SAN