

## **Projekt Techniczny**

**Dokumentacja projektowa dotycząca remontu pomieszczeń nr 366, 367, 368 i 368a Wydziału Architektury w budynku Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.**

### **Inwestor:**

**Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej  
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk–Wrzeszcz**

### **Adres inwestycji:**

**Gdańsk–Wrzeszcz, ul. Narutowicza 11/12**

### **Autor projektu:**

**Stanisław Niedziela**

**Gdańsk sierpień 2013 rok**

## **Spis treści:**

- 1. Opis techniczny**
- 2. Część rysunkowa**
  - 2a. *Rzut III piętra Gmach Główny [w zakresie remontowanych pomieszczeń]***

## I Opis prac do wykonania

Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach **nr 366, 367, 368 i 368a Wydziału Architektury w budynku Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku.**

ze względu na zużycie elementów wyposażenia oraz poprawienia warunków dla osób użytkujących pomieszczenia i poprawienie estetyki tych pomieszczeń.

### Zakres prac obejmuje:

- 1) rozbiórka i usunięcie z budynku zabudów meblowych, regałów
- 2) demontaż i wyniesienie z pomieszczenia szafek, szaf, urządzeń i pozostałego wyposażenia pomieszczenia.
- 3) rozebranie parkietu i warstwy podłoża z warstwą subitu – dotyczy pomieszczeń 366, 367 i 368a.
- 4) wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych wyrównujących do poprzedniej wysokości – przygotowanie pod wykładzinę PCW homogeniczną - dotyczy pomieszczeń 366 i 367.
- 5) Wykonanie wylewki samopoziomującej i położenie wykładziny podłogowej z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinięciem na ścianę wysokości 10 cm - [wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymogi ppoż. - dotyczy pomieszczeń 366 i 367.
- 6) wykonanie nowych warstw posadzkowych betonowych wyrównujących do poprzedniej wysokości – przygotowanie pod parkiet dębowy gr 22mm gat. I - dotyczy pomieszczenia 368a.
- 7) położenie parkietu dębowego gr 22mm gat. I wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym - dotyczy pomieszczenia 368a.
- 8) przesunięcie drzwi pomiędzy pokojami 367 i 368 o 60 cm w kierunku okna polegające na wykuciu ściany gr 51 cm i częściowe zamurowanie ściany po zamontowaniu drzwi w nowym miejscu.
- 9) wymiana drzwi płytowych pełnych ścianie pomiędzy pokojami 368 i 368a na drzwi pełne tłoczone z ościeżnicą drewnianą o wym. 90x200cm.
- 10) opalanie z farby olejnej, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie lakierobejcą stolarki drzwiowej [ dotyczy drzwi pomiędzy pokojami – szt. 4, i wyjściowymi na korytarz- szt. 2
- 11) .opalanie z farby olejnej, szlifowanie, szpachlowanie i malowanie farbą olejną stolarki okiennej skrzynkowej i podokienników drewnianych na kolor biały. W ramach renowacji stolarki okiennej należy uzupełnić lub poddać renowacji uszkodzone lub brakujące okucia, uzupełnić okitowania, dokonać regulacji skrzydeł okiennych i wykonać uszczelnienie okien poprzez montaż uszczelek.
- 12) wykonanie tynków wewnętrznych ścian po wykonanych przekuciach i zamurowaniach.
- 13) Przygotowanie tynków ścian i sufitów poprzez zeszkobanie i zmycie powierzchni, oraz przetarcie powierzchni tynków pod malowanie farbami emulsyjnymi [kolor należy uzgodnić z Zamawiającym
- 14) wykonanie prac malarskich - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów [kolor należy uzgodnić z Zamawiającym przemalowaniem]
- 15) malowanie rur stalowych i grzejników żeliwnych farbą olejną.
- 16) Wymiana żaluzji okiennych pionowych o wym. 2,60x3,60m –szt. 6 – kolor uzgodnić z Zamawiającym.

- 17) wymiana umywalki i baterii w pomieszczeniu nr. 366 wraz z wymianą podejść wod – kan. i wykonaniem wyłożenia ściany płytkami glazurowanymi 20x25cm przy umywalce o wysokości 1,30m i szerokości łącznej 1,55m
- 18) likwidacja umywalki i baterii w pomieszczeniu nr. 367 wraz z likwidacją podejść wod – kan.
- 19) usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki, wywóz i utylizacja.

### **Wymagania materiałowe**

- parkietu dębowego gr 22mm gat. I
- lakier bezbarwny chemoutwardzalny do parkietu
- wykładzina obiektowa, homogeniczna, nie wymagająca wstępnego akrylowania, spełniająca rygorystyczne wymagania ppoż. i sanitarne, gr. 2 mm klasa ścieralności C - T]

**Sporządził:**

inż. Stanisław Niedziela