Uwagi:

* Rozdzielnica w I klasie ochronności, IP30, metalowa np. Moduł 2000 3x(1200x1995x600) z drzwiami zamykanymi na klucz.

Moc zainstalowana:	Bilan budynku: Pi=630 kW
Moc szczytowa:	Ps=280x0.4=110kW
Wsp. zapotrzebowania mocy:	kz=0.18
Prąd znamionowy:	In=180 A

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	OBIEKT:	FAZA:	TEMAT:	DATA:	NR RYS.
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI BI/6/01	REMONT KAPITALNY I PRZEBUDOWA POMESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU–WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG – SCHEMAT	12.2010 SKALA: –	ES.3