TCCTV

kW	0.8	0.6	
	4		
		1	
Odbiory systemu CCTV	pom. socjalne monitory	pom. socjalne szafa RAK	Rezerwa

Pi=3.9kW
Ps=2.9kW
In=12A
Sieć TN–S

Uwagi:

Wszystkie aparaty – wytrzymałość zwarciowa 6kA
Wyposażenie do zabudowy szeregowej

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	OBIEKT:	FAZA:	TEMAT:	DATA:	NR RYS.
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bł/6/01	REMONT KAPITALNY I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TABLICA TCCTV –SCHEMAT	12.2010 SKALA: –	ES.7