kW	0.4		0.4		0.9		0.9		3.0
	1		1		1		1		1
Odbiory wentylacyjne	Centrala klimatyzacyjna pom. 0.34 Centrala RHF 080EE		Centrala klimatyzacyjna pom. 0.37 Centrala RHF 080EE		wentylatornia Centrala RHF 100EE		wentylatornia Centrala RHF 100EE		pomieszczenie Centralny punkt dytrybucyjny

S-12

Moc zainstalowana	Pi=5.6 kW
Moc szczytowa	Ps=4.5 kW
Wsp. zapotrzeb. mocy	kz=0.80
Prąd znamionowy	In=7.2 A
Sieć rozdzielcza	TN-S

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	OBIEKT:	FAZA:	TEMAT:	DATA:	NR RYS.
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bł/6/01	REMONT KAPITALNY I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TABLICA TW – SCHEMAT	12.2010 SKALA: –	ES.23