TOS3.1

L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

Moc zainstalowana	Pi=53.15 kW
Moc szczytowa	Ps=21.3 kW
Wsp. zapotrzeb. mocy	kz=0.4
Prąd znamionowy	In=36.1 A
Sieć rozdzielcza	TN-S

PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	OBIEKT:	FAZA:	TEMAT:	DATA:	NR RYS.
MGR INŻ. PIOTR WUDARCZYK MAZ/0424/PWOE/06	MGR INŻ. MARIUSZ BAGIŃSKI Bł/6/01	REMONT KAPITALNY I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DOMU STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO W GDAŃSKU-WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 5	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE	TABLICA TOS3.1 -SCHEMAT	12.2010 SKALA: -	ES.66