

TABELA IP093_49_CL_DR_0001 ZESTAWIENIE MOCY

rozdzielnica	odbiornik	moc zainstalowana [kW]	współczynnik zapotrzebowania [-]	moc obliczeniowa [kW]
				razem

ZASILANIE PODSTAWOWE

proj.RWK	klimatyzacja i wentylacja	66,0	0,90	59,4
proj.ROGN	oświetlenie	12,0	0,90	10,8
	gniazda	20,6	0,40	8,2
	pozostałe	2,0	0,90	1,8
			suma [kW]:	80,2

ZASILANIE GWARANTOWANE

proj.ROGN	komputery	33,5	0,50	16,8
			suma [kW]:	16,8

ZASILANIE Z PRZED WYŁĄCZNIKA PPOŻ

proj.RPPOZ	SSP	1,0	1,00	1,0
proj.RPPOZ	DSO	3,0	1,00	3,0
			suma [kW]:	4,0