



Usługi Kominarskie

Henryk Pieper 84-239 Bolszewo ul. Jagodowa 5

Tel. Fax (058) 672-42-96 tel. kom. 602-386-002

e-mail: pieperkominarz@interia.pl

Bolszewo, dnia 28 ,06 ,2013,

Protokół sprawozdawczy – opiniodawczy Nr 425/ 013

Z dokonanej kontroli i oględzin przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych i urządzeń pomocniczo – kominowych w budynku położonym w Gdańsku

Przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Będący własnością : Politechnika Gdańska

Oględziny przewodów kominowych wentylacyjno spalinowo dymowych zostały wykonane przez Mistrz Kom. Henryk Pieper. pomoc. Boyke Sławomir. czelad. Gracjan Herbasz

W oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.(Dz.U.z 2010 r.Nr.243 poz.1623 a późniejszymi zmianami)Ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Roz. MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie czyszczenia przewodów kominowych. Dz .U. Nr.109 poz.719 oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe. Zgodnie z par.115 ust.3. Rozp. Ministra infrastruktury z dnia 06.11.2008 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.201.z 2008 r.poz 1238) W przypadku zastosowania w pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej, dopływ powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych , należy zapewnić poprzez urządzenia nawiewne umieszczone w drzwiach balkonowych lub innych częściach przegród zewnętrznych.

W wyniku kontroli – oględzin budynku stwierdzono co następuje.

Po inspekcji wideoosądzania przewodu kominowego dla Sali 212 pod wentylację grawitacyjną stwierdza się:

- Wentylacja grawitacyjna od pomieszczenia sali komputerowej jest nie drożna – podczas remontu dokonać udrożnienia. Zgłosić do ponownego sprawdzenia.

Mistrz Kominarski
Henryk Pieper
Nr upr. 1707/85