RPPOZ-rozdzielnica odbiorów pożarowych



Pi=4kW
kj=1
Ps=4kW

UWAGI:

1. Pozostawić w rozdzielnicy 20% rezerwy
2. Rozdzielnicę wykonać w obudowie o stopniu ochrony IP40
3. Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz inwestora

...	...	...	...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA

INDUSTRIA BALTIC GROUP

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
80–210 Gdańsk
al. Zwycięstwa 46/1
tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57

projektował: mgr inż. Marcin Olszewski nr upr. POM/0216/POOE/12	podpis:
opracował: mgr inż. Adam Sztygowski	podpis:
sprawdził: mgr inż. Andrzej Zakrzewski nr upr. WAM/0012/PWOE/10	podpis:
wymiar rys.: A3	

inwestor:	Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 GDAŃSK
obiekt:	Remont pomieszczeń Centrum Usług Informatycznych w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej.
lokalizacja:	80–233 Gdańsk Ul. Narutowicza 11/12
tytuł rysunku:	Schemat rozdzielnicy RPPOZ

data: 06.2013	faza: BUDOWLANY	nr proj:IBG–P_093/13
skala: –	branża: Elektryczna	nr rys.: IP093_47_PB_DR_0006