
2.02 | administratorzy | 256A49,61m2
2.01a | pom. tech. | 15,30m2
2.01 | korytarz | 116,41m2
2.05 | korytarz główny | 153,33m2
2.17 | gabinet | 213A/18,27m2
2.16 | sekretariat | 213B/16,62m2
2.15 | gabinet | 213C/16,62m2
2.14 | wirtualne-ekwesturs | 262 | 122,84m2
2.03 | tesiarzy | 256B/22,82m2
2.04 | tarasy | 260/235,17m2
2.06 | helpdesk | 256C/44,83m2
2.07 | programiści | 256B/43,92m2
2.08 | programiści | 256A/44,60m2
2.09 | pom. konferencyjne | 257 | 125,90m2
2.10 | programiści | 256B/34,70m2
2.11 | programiści | 256A/37,72m2
2.12 | helpdesk 1RP | 259 | 142,28m2
2.13 | rozwój 1RP | 260 | 214,96m2
LEGENDA
Oprawa 2xTC 26W/840
Oprawa 2xT16 80W/840
Oprawa 2xT16 49W/840
Oprawa 1xT16 54W/840
Oprawa 1xT16 54W/840
Oprawa 1x54W/840
Oprawa awaryjna LED 1h 5W
Rozdzielnica projektowana
Rozdzielnica istniejąca
Uwagi:
-w korytarzu głównym przed pomieszczeniem 255 należy zamontować oprawy z czujnikami ruchu i zmierzchu i lamp na korytarzu głównym nie objętym opracowaniem
-Modernizowana instalację powiązać z Głównym Wyłącznikiem Prądu budynku
-Instalację wykonać przy użyciu przewody w ścianach i strogich oddzielenia ppoż zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przewodów
-Instalacja Instalacja elektryczna w pomieszczeniach remontowanych nal należy zdemontować
Każda zmiana do projektu musi być zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej
Projektowi zgodnie z odpowiednimi rysunkami branżowymi, ogólnym technicznym oraz specyfikacjami
FIRMA | OPIS ZMIAN | WYDAWCA | DATA
INDUSTRIA BAUTO GROUP
INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o.
80-172 Gdańsk
ul. Decyzorów 45/1
tel. +48 (58) 521 78 52
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, GDAŃSK
Budynek Centralnych Zakładów Usług Informatycznych
w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
WARSZAWA | 80-172 Gdańsk ul. Narutowicza 11/12
SAP Inwoice: Rozl instalacji odwietrzenia na poziomie 220
SKALA | FAZA | BRANŻA/PROFIL | NR ARCHIWALNY
1:100 | PB,PW,PT,PZ | ELEKTRYCZNA | 2020/ELE/PB/01
NUMER RYS. | PP/01_01_PB_EE_0001