

Gdańsk, dnia 20.11.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń Centrum Usług Informatycznych w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej przy ulicy G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-Wrzeszczu*
CRZP: ZP /444/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 19.11.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie działania systemu klimatyzacji. W opisie technicznym mowa jest o klimatyzacji w systemie multisplit, podczas gdy rysunki wskazują na VRF dla systemu 2 oraz split dla systemu 1 i 3. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź

System 1 i 3 mający za zadanie grzać i chłodzić pomieszczenia nr.2.01A oraz pomieszczenie nr.-1.02. Zaprojektowana instalacja klimatyzacji typu Milti Split jest instalacją freonową.

Zapytanie 2:

W opisie technicznym jednostki wewnętrzne nazwane są klimakonwektorami, co wskazywałoby na instalację wody lodowej. Jednak w opisie mowa jest również o instalacji freonowej. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź

System 2 przeznaczony jest tylko do do chłodzenia w okresie podwyższonych temperatur. Zaprojektowana instalacja klimatyzacji typu Multi Split jest instalacją freonową.