



Dział Zamówień Publicznych

16.12.2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont klatki schodowej bocznej i pomieszczeń biurowych nr 112, 113 i 114 w gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy G. Narutowicza 11/12*
CRZP: ZP /481/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 14.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1:

Prosimy o udostępnienie załączników nr od 1 do 5 oraz nr 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił na stronie www.dzp.pg.gda.pl 16.12.2013 r.

Zapytanie 2:

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju wykonania parapetów wewnętrznych. STWIORB mówi o konglomeracie, a opis techniczny załączony do architektury o PCV.

Odpowiedź

Parapety wewnętrzne z konglomeratu jak w STWIORB - część IIB pkt 3.2.

Zapytanie 3:

W przedmiarze robót bud., w poz. 48 i 49 policzono drzwi skrzydłowe. W dokumentacji projektowej brak opisu drzwi. Prosimy o podanie koloru drzwi i rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane (płyta mdf, okleina fornirowana, Lite drzewo, lakierowane?), rodzaju wypełnienia itp. Z jakiego materiału ościeżnice przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

*Zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia „**drzwi wyjściowe na korytarz białe od strony korytarza i w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym od strony wewnętrznej, drzwi wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami 2 szt. w kolorze jak drzwi wejściowe z korytarza od strony wewnętrznej**”. Ościeżnica drewniana, skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych pełne w ramie z drewna iglastego, okleina fornirowana.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku