



## **Dział Zamówień Publicznych**

20.12.2013 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont klatki schodowej bocznej i pomieszczeń biurowych nr 112, 113 i 114 w gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy G. Narutowicza 11/12*  
CRZP: ZP /481/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 18.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

W opisie i przedmiarach wentylacji nie występuje kurtyna powietrzna, jest natomiast na rysunku nr 8 (rzut instalacji wentylacji). Czy dostawa i montaż kurtyny jest w zakresie przetargu – jeśli tak to prosimy określić rodzaj urządzenia (wielkość oraz czynnik grzewczy)?

### **Odpowiedź**

*Dostawa i montaż kurtyny powietrznej jest w zakresie przetargu: jej moc to 3,5KW; czynnik grzewczy to ciepło technologiczne z lokalnego węzła cieplnego.*

### **Zapytanie 2:**

Opis instalacji wentylacji mechanicznej zawiera uwagę nr 1 o treści:  
"Włączanie wywiewu w szatni i w pomieszczeniu sanitarnym odbywać się będzie za pomocą czujki ruchu. Wszystkie wywiewy projektuje się jako sprzężone z centralą nawiewną".  
Proszę o jednoznaczne określenie pracy wentylatorów wyciągowych – czy mają być spięte z centralą nawiewną czy włączane indywidualnie czujką ruchu?

### **Odpowiedź**

*Włączanie wentylatorów nawiewnych i wywiewnych winno odbywać się jednocześnie za pomocą czujek ruchu .*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku