



## **Dział Zamówień Publicznych**

31.12.2013 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont i przebudowę części pomieszczeń w piwnicy bloku „B” Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej na potrzeby zaplecza socjalnego*

CRZP: ZP /482/055/R/13

Zamawiający informuje, że w dniu 23.12.2013 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie 1:**

Czy zamówienie obejmuje dostawę szafek ubraniowych, siedzisk, kuchenek mikrofalowych i czajników elektrycznych widocznych na rys. 6 pn. „Kolor ścian – farby”?

### **Odpowiedź**

*Nie obejmuje.*

### **Zapytanie 2:**

W załączonych przedmiarach robót w niektórych pozycjach dotyczących stolarki drzwiowej czy też okiennej zamieszczono informację typu, cyt. „bez kosztu ościeżnic – poz. 115, bez kosztu skrzydeł - poz. 116, bez kosztu drzwi – poz. 119, bez kosztu okien – poz. 121”. Czy to oznacza, że wymienione materiały zostaną dostarczone przez Zamawiającego?

### **Odpowiedź**

*Pozycje przedmiaru 115, 116, 119, 121 należy rozpatrzyć łącznie z pozycjami 110, 111, 112 i 113.*

### **Zapytanie 3:**

Prosimy o podanie grubości płyty HPL laminowanej laminatem składającej się na kabinę prysznicową.

### **Odpowiedź**

*Płyta standardowa o grubości 12 mm..*

**Zapytanie 4:**

Drzwi wejściowe należy wykonać jako wzmocnione lub antywłamaniowe brązowe zgodnie z wymiarami na rys. nr 4 lub 5. Czy mają one być z PCV czy aluminiowe? Zastosować w nich szkło bezpieczne? Prosimy o uszczegółowienie wymaganych parametrów.

**Odpowiedź**

*Należy wykonać typowe zewnętrzne wzmocnione pełne drzwi aluminiowe malowane proszkowo na kolor ciemnego brązu. Zamek drzwiowy z wkładką patentową oraz drugi zamek nakładany klasy C.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku