

Gdańsk, 15.04.2014 r.

Sygn.akt: ZP/151/025/D/14/2

Zapytanie dotyczące treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ

dotyczy: postępowania na dostawę 2 szt. urządzeń podtrzymywania napięcia wraz z wyposażeniem dla Centrum Usług Informatycznych PG

- I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, iż w dniu 15.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie oraz dokonuje zmiany treści SIWZ.

Pytanie 1:

Punkt 28 – jest „ zasilacz musi spełnić parametry stabilności częstotliwości wyjściowej bez synchronizacji $\pm 0,05\%$ ”.

Czy Zamawiający dopuszcza do oceny oferty, w których będzie: „ zasilacz musi spełniać parametry stabilności częstotliwości wyjściowej bez synchronizacji $\pm 0,05$ Hz”?

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza w pkt. 28 zapis „zasilacz musi spełniać parametry stabilności częstotliwości wyjściowej bez synchronizacji $\pm 0,05$ Hz”?

- II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

na stronie 22 SIWZ

przed zmianą

punkt 28 – zasilacz musi spełnić parametry stabilności częstotliwości wyjściowej bez synchronizacji $\pm 0,05\%$.

po zmianie:

punkt 28 - „zasilacz musi spełniać parametry stabilności częstotliwości wyjściowej bez synchronizacji $\pm 0,05$ Hz”?

Wykonawcy winni uwzględnić powyższą zmianę w złożonej ofercie.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.



KANCLERZ
mgr inż. Marek Ptok
.....