



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Gdańsk, dnia 09.06.2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem 2014 / S 101 - 175907 z dnia 27.05.2014 r ,
na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *rozbudowę budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne przy ul. Do Studzienki 16A w Gdańsku*
CRZP: ZP /216/055/R/14

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający: Politechnika Gdańska informuje, że dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

w projekcie budowlanym branży drogowej

- w punkcie 8. Nawierzchnia Opisu technicznego oraz na rysunku D-3 do projektu budowlanego dla branży drogowej usunięto zdanie „- geowłóknina np. typu Polyfeld TS 40”, w miejsce którego dodano:
**- geowłóknina, o parametrach:
odporność na przebicie stat. 1500 – 2100, dynam. 20 - 24
wytrz. na rozciąganie 10 - 14, wydłużenia przy zerwaniu 75 - 100**

w projekcie wykonawczym branży drogowej

- w punkcie 8. Nawierzchnia Opisu technicznego oraz na rysunku D-3 do projektu wykonawczego dla branży drogowej usunięto zdanie „- geowłóknina np. typu Polyfeld TS 40”, w miejsce którego dodano:
**- geowłóknina, o parametrach:
odporność na przebicie stat. 1500 – 2100, dynam. 20 - 24
wytrz. na rozciąganie 10 - 14, wydłużenia przy zerwaniu 75 - 100**

Powyższa zmiana stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonana przez Zamawiającego zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

W załączeniu uwzględniający dokonaną zmianę opis techniczny wraz z rysunkiem D-3 do projektu budowlanego branży drogowej oraz opis techniczny wraz z rysunkiem D-3 do projektu wykonawczego branży drogowej.