



## **Dział Zamówień Publicznych**

Gdańsk, dnia 09 – 07 - 2014 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na wykonanie sieci i przyłączy ciepłych do budynków Laboratorium Maszynowego, Hydromechaniki, Chemii D, Elektrotechniki i Automatyki*

CRZP: ZP /266/035/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 04.07.2014 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Zapytanie:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie podczas realizacji zadania muf giętych kolanowych wraz z łukami giętymi SXB produkcji LOGSTOR?

Wyjaśniamy, że to rozwiązanie jest równoważne jakościowo i wytrzymałościowo do kolan preizolowanych, a jednocześnie posiada dodatkowy walor eksploatacyjny polegający na zmniejszeniu ilości połączeń mufowanych budowanej sieci ciepłej. Przy pomocy złącz kolanowych SXB istnieje możliwość zmian kierunku ciepłociągu o dowolny kąt z zakresu 0 do 90<sup>0</sup> co pozwala na precyzyjne prowadzenie sieci ciepłowniczej.

### **Odpowiedź**

*Zamawiający dopuszcza stosowanie muf giętych kolanowych wraz z łukami SXB do zmiany kierunku nie przekraczającego kąta równego 45 stopni. W szczególności gdy chodzi o zmianę kierunku o kąt 90 stopni zamawiający będzie wymagał zastosowania prefabrykowanych kolan preizolowanych.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku