



13.01.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wykonanie komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej przy ul. Siedlicka 1 w Gdańsku-Wrzeszczu*

CRZP: ZP /458/055/R/14

Zamawiający informuje, że w dniu 03.01.2015 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści w ramach robót objętych przedmiotem zamówienia wykonanie tynków magnetytowych, (które mają znacznie wyższą gęstość od tynków barytobetonowych, a co za tym idzie lepszą osłonność) w zamian za tynki barytobetonowe.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w ramach robót objętych przedmiotem zamówienia wykonanie tynków magnetytowych.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku