



rozbudować istniejącą tablicę modułową w pom.310
3xr-p16/30mA+1xr-p10/30mA
OBW. 1 obw.2
obw.1-YDY 3x1,5m2 - zasilanie pisuarów
obw.2-YDY 3x2,5m2 - zasilanie gniazdek serwisowych

UWAGA - istn.obwód oświetleniowy wykorzystan na trasie od
pom.310 do punktu wprowadzenia w rejonie WC

Temat:	Remont toalet w budynku WETiI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT TRZECIEGO PIĘTRA		Numer rys.
	E-04		
Data:	Stadium:	Branża :	
06.2014	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	