



rozbudować istniejącą tablicę modułową w pom.414  
3xr-p16/30mA+1xr-p10/30mA  
OBW.2 obw.1  
obw.1-YDY 3x1,5m2 - zasilanie pisuarów  
obw.2-YDY 3x2,5m2 - zasilanie gniazdek serwisowych

UWAGA - istn.obwód oświetleniowy wykorzystan na trasie od  
pom.414 do punktu wprowadzenia w rejonie WC  
- przewody z pom.414 prowadzić nad sufitem podwieszanym

Temat: Remont toalet w budynku WETil		
Adres: Gdańsk		
Inwestor: Politechnika Gdańska		
adres inwestora: 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu: 80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:		
Nazwa rysunku		Numer rys.
RZUT CZWARTEGO PIĘTRA		E-05
Data: 06.2014	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA