



rozbudować istniejącą tablicę modułową w pom.110  
3xr-p16/30mA+1xr-p10/30mA  
obw.1 obw.2  
obw.1-YDY 3x1,5m2 - zasilanie pisuarów  
obw.2-YDY 3x2,5m2 - zasilanie gniazdek serwisowych  
UWAGA - istn.obwód oświetleniowy wykorzystan na trasie od  
pom.110 do punktu wprowadzenia w rejonie WC

Temat:	Remont toalet w budynku WETiI		
Adres:	Gdańsk		
Inwestor:	Politechnika Gdańska		
adres inwestora:	80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
	Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu:	80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:			
Nazwa rysunku	RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA		Numer rys. E-02
Data: 06.2014	Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża : ELEKTRYCZNA	