


1xr-p 3faz 16A/30m2  
2xr-p 1faz 16A/30m2



obw. 1 - YDY 5x4 mm2 - sprężarka  
obw. 2 - YDY 3x2,5mm2 - gn.wł  
obw. 3 - YDY 2x2,5m2 - gn.wł  
Uwaga: obw.oświetleniowy dowiązać do  
istniejącego w pom.12

Temat: Remont toalet w budynku WETiI		
Adres: Gdańsk		
Inwestor: Politechnika Gdańska		
adres inwestora: 80-233 Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12		
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki		
adres obiektu: 80-233 Gdańsk, ul. Siedlicka 1		
Opracowanie:		
Nazwa rysunku		Numer rys.
RZUT pom. GOSPODARCZEGO		E-09
nr 12		
Data:	Stadium:	Branża :
06.2014	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA