



Gdańsk, dnia 09.07.2015 r.

Wykonawcy

Wyjaśnienia i zmiana Nr 1

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa systemu telewizji dozorowej w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej”

Na podstawie **art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm., dalej: „ustawa”), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SIWZ

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w kamerach cyfrowy (programowy) WDR (oznaczany jako DWDR)?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania nie uwzględniające transmisji strumieni audio?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie uwzględniające zakres temperatury pracy dla kamer wewnętrznych od -30°C do +50°C (obecnie 40°C - +50°C)?”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie uwzględniające zakres temperatury pracy dla kamer wewnętrznych od -30°C do +50°C. Tym samym Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiednich zapisów siwz (projekt techniczny wykonawczy stanowiący załącznik Nr 7.1 do siwz) w tym zakresie.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jan Stąsień, prof. zw. PG
WYDZIAŁ MECHANICZNY