



**Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych**

Gdańsk, 31.08.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *zaprojektowanie i budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, łączącej abonenckie stacje transformatorowo-rozdzielcze BW i MW zlokalizowane na terenie głównym Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku - Wrzeszczu*

CRZP: ZP /272/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 28.08.2015 r. wpłynęło zapytanie, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

**Zapytanie**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy w rozdzielnicach SN 15 kV stacji abonenckich BW i MW są wolne wyposażone pola przygotowane do podłączenia projektowanych kabli SN, czy może należy ująć w ofercie zaprojektowanie i wyposażenie pól SN.

**Odpowiedź**

W ofercie nie należy ujmować zaprojektowania i wyposażania pól SN. Projektowaną linię kablową należy przyłączyć do istniejących i wyposażonych pól stacji SN.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku