



Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 03-12-2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń biurowych na poziomie 100 w budynku Gmachu B Politechniki Gdańskiej zlokalizowanym przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku – Wrzeszczu*

CRZP: ZP /377/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 01.12.2015 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytania:

W związku z zaistniałymi w ramach opracowywania oferty na przedmiotowy przetarg wątpliwościami, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Branża elektryczna:

1. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 25 przedmiaru? W projekcie łączniki krzyżowe nie występują. Czy pozycję tą należy mimo wszystko ująć w ofercie?
2. Czy istniejące przewody instalacji elektrycznej YDY 3x1,5 oraz 3x2,5 należy zdemontować czy zostaną one wykorzystane? Jeśli zdemontować prosimy o podanie ilości.
3. Czy w poz. 28 i 30 przedmiaru należy uwzględnić przewód YDY 3x2,5? Jeśli nie – prosimy o podanie typu przewodu
4. Czy w poz. 35 należy uwzględnić przewód YLY 5x35? Jeśli nie – prosimy o podanie typu przewodu.
5. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie pomiarów rezystancji izolacji oraz sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych?
6. Poz. 97 zawiera 31 czujek adresowalnych. Czy w podanym nakładzie należy uwzględnić zarówno czujki adresowalne jak i czujki adresowalne z sygnalizatorem zwarć?
7. W Przedmiarze nie uwzględniono przewodów wyrównawczych LY 25. Czy przewody te należy ująć w ofercie? Jeśli tak – prosimy o podanie ich ilości.
8. W budynku znajdują się 2 szafy RACK. Czy w ofercie należy uwzględnić ich demontaż?
9. Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż istniejącego okablowania strukturalnego? Jeśli tak – prosimy o podanie jego ilości.
10. Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż i montaż urządzeń WIFI. Jeśli tak - prosimy o podanie ich ilości.
11. Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż niepotrzebnego osprzętu w rozdzielnicach? Czy pozostawić obudowy 2 istniejących rozdzielnic?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 3, 4, 6, 7

Opisem przedmiotu zamówienia jest projekt techniczny, SIWZ i STWiORB. Przedmiar, zgodnie z SIWZ, nie jest opisem przedmiotu zamówienia tylko materiałem pomocniczym.

Ad. 2

Jak w projekcie wykonawczym pkt. 4.6 opisu technicznego.

Ad. 5

Jak w projekcie wykonawczym pkt. 4.14 opisu technicznego.

Ad. 8

Jak w projekcie wykonawczym pkt. 4.9 opisu technicznego.

Ad. 9

Jak w projekcie wykonawczym pkt. 4.9 opisu technicznego.

Ad. 10

Jak w projekcie wykonawczym pkt. 4.9 opisu technicznego.

Ad. 11

Jak w projekcie wykonawczym pkt. 4.5 opisu technicznego.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku