



## Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 30-12-2015 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa 27*

CRZP: ZP /401/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 21.12.2015 r. wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Pytania:**

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Okna mają być wyposażone w nawiewniki higrosterowane akustycznie - jaki poziom akustyczny mają zachować?
2. Zawiasy klamki mają być wykonane z mosiądzu czy w kolorze mosiężnym?
3. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, widnieje zapis iż w oknach typu E i F mają być barwione szybki. Proszę o podanie rodzaju szklenia, koloru kolorowych szybek.
4. Co zamawiający rozumie przez okna ciepłochronne.

### **Odpowiedzi:**

Ad. 1

Okna należy wyposażyć w nawiewniki o tłumieniu akustycznym do poziomu nie większego niż 36 Db(A).

Ad. 2

Klamki i zawiasy muszą być wykonane z mosiądzu.

Ad. 3

Kolory i sposób wykonania szybek ma być prawie identyczny jak w istniejących obecnie oknach.

Ad. 4

Przez okna ciepłochłonne Zamawiający rozumie okna trzyszybowe o szkleniu dwóch zewnętrznych szyb ze szkła niskoemisyjnego zespolonego z wypełnieniem argonem.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku