



## Zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych

Gdańsk, dnia 30-12-2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku Politechniki Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa 27*

CRZP: ZP /401/055/R/15

Zamawiający informuje, że w dniu 29.12.2015 r. wpłynęły pytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

### **Pytanie 1:**

W SIWZ na stronie 6 znajduje się uwaga dotycząca kosztorysu ofertowego. Czy kosztorys należy dołączyć do oferty? Jeżeli tak, to w jakiej formie (szczegółowy, czy uproszczony).

### **Odpowiedź:**

*Nie. Kosztorys ofertowy szczegółowy należy dołączyć do UMOWY.*

### **Pytanie 2:**

Również w SIWZ w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia jest następujący zapis „Zakres prac remontowych obejmuje wymianę stolarki okiennej wraz z futrynami, wewnętrznymi okładzinami drewnianymi wokół otworu okiennego z zachowaniem istniejącej ornamentyki”.

Proszę o podanie symbolu okien wokół, których znajdują się w/w elementy oraz o wskazanie rodzaju materiału z jakiego mają być one wykonane i ilości np. w m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź:**

*Okna o symbolu 05 (2 szt.), 06 (1 szt.), 07 (1 szt.), 08 (1 szt.), 012 (1 szt.), 015 (2 szt.), posiadają drewniane kasety na żaluzje drewniane. Wszystkie drewniane elementy przewidziano do odnowienia, przemalowania, uzupełnienia drobnych ubytków z zachowaniem istniejących kształtów ozdobnych. Całkowita powierzchnia do odnowienia i przemalowania elementów drewnianych wynosi 42,00 m<sup>2</sup>.*

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku