



Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk, 12.07.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *remont pomieszczeń w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej połączony z wykonaniem nowej posadzki w hali i remontem pokrycia dachowego audytorium Wydziału*

CRZP: ZP /193/017/R/16

Zamawiający informuje, że w dniu 12.07.2016 r. wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje wymianę obróbek blacharskich na murze przy części wysokiej budynku?

Odpowiedź

W wycenie ofertowej należy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich na murze przy części wysokiej budynku.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do obróbek blacharskich blachy stalowej ocynkowanej malowanej?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie, do obróbek blacharskich, blachy stalowej ocynkowanej malowanej.

Zapytanie 3

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono obecność ocieplenia dachu z płyty paździeżowej. Czy Zamawiający wymaga ocieplenia dachu?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga ocieplenia dachu.

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku