


TL2

## APARATY W TORZE GŁOWNYM



**NUMER OBWODU**

MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]

**37,6/18,5kW**

MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W]

NAZWA	PRZEZNACZENIE	OBWODU
-------	---------------	--------

ZASILANIE  
z rozdzielnic PT0

## KONTROLA NAPIĘCIA W ROZDZIELNICY

OGRANICZNIK  
PRZEP.  
TYPU 2

**GRUPA FUNKCJONALNA**



(058) 554-10-12  
www.proj-jack.pl


AUTORZY	Nr uprawnień	podpis
inż. Jacek Andrzejczak	62/Gd/2002	
M. Florianowicz		
SPRAWDZIŁ		
inż. Zbigniew Andrzejczak	ZGP-III-630/203/79	


**BUDYNEK GMACHU  
CHEMII "A"**  
POLITECHNIKA  
GDAŃSKA


## INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE


ROZDZIELNICA TL2 – SCHEMAT GŁÓWNY


		STRONA	STRON
		1	5
		DATA	NR RYSUNKU
REV.	DATA	02.2016	E1423-07





NUMER OBWODU		GR3	TL2/G7	TL2/G8	TL2/G3	GR4	TL2/G21	TL2/G22	TL2/G23	
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]		5400				6600	2200	2200	2200	
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W]			1800	1800	1800					
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU		Zabezpieczenie grupowe różnicowoprądowe	Gniazda wtyczkowe na stanowiskach lab. pom. 41	Gniazda wtyczkowe na stanowiskach lab. pom. 41	Gniazda wtyczkowe na stanowiskach lab. pom. 41	Zabezpieczenie grupowe różnicowoprądowe	Gniazda wtyczkowe siłowe na stanowiskach lab. pom. 41	Gniazda wtyczkowe siłowe na stanowiskach lab. pom. 41	Gniazda wtyczkowe siłowe na stanowiskach lab. pom. 41	
GRUPA FUNKCYJONALNA			G7	G8	G3		G21	G22	G23	
 (058) 554-10-12 www.proj-jack.pl	AUTORZY		Nr uprawnień	podpis	BUDYNEK GMACHU CHEMII "A" POLITECHNIKA GDAŃSKA		INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE		STRONA	STRON
	inż. Jacek Andrzejczak		62/Gd/2002						3	5
	M. Florianowicz									
	SPRAWDZIŁ									
		inż. Zbigniew Andrzejczak	ZGP-III-630/203/79				ROZDZIELNICA TL2 – SCHEMAT GŁÓWNY		DATA	NR RYSUNKU
									02.2016	E1423-07
							REV.	DATA		





NUMER OBWODU			GR7	TL2/G30	-	-				
MOC ZAINST. 3-FAZOWA [W]			2200	2200						
MOC ZAINSTALOWANA 1-FAZ. [W]					-	-				
NAZWA PRZEZNACZENIE OBWODU			Zabezpieczenie grupowe różnicowoprądowe	Gniazda wtyczkowe siłowe na stanowiskach lab. pom. 41	Rezerwa	Rezerwa				
GRUPA FUNKCJONALNA				G30	-	-				
<div><div><div><div><div></div><div>\\Tomasz\df\logo\YSYLKA3.bmp</div></div><div>(058) 554-10-12</div><div>www.proj-jack.pl</div></div><div><div>AUTORZY</div><div>inż. Jacek Andrzejczak</div><div>M. Florianowicz</div><div>SPRAWDZIŁ</div><div>inż. Zbigniew Andrzejczak</div></div><div><div>Nr uprawnień</div><div>62/Gd/2002</div><div></div><div>ZGP-III-630/203/79</div></div><div><div>podpis</div><div></div><div></div><div></div></div></div></div>		<div><div>BUDYNEK GMACHU CHEMII "A"</div><div>POLITECHNIKA GDAŃSKA</div></div>		INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE				STRONA	STRON	
								5	5	
								DATA	NR RYSUNKU	
						REV.	DATA	02.2016	E1423-07	