

**Załącznik nr 15.2
do Regulaminu konkursu**

LOKALIZACJA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO SN

Projekt przyłącza do sieci energetycznej SN musi zakładać połączenie do dwóch różnych stron kampusu PG, bezpośrednio z trafostacji SN „PG-1” i „PG-2”.

W obrębie zagospodarowania działki należy zaprojektować dwa zespoły zasilania (trafostacja + agregaty) w odległości co najmniej 20 m od siebie.

Należy również przewidzieć możliwość zasilania z innego GPZ poprzez sieć SN PG.

O warunki przyłączeniowe do sieci należy wystąpić do Politechniki Gdańskiej.

