



Kanclerz

Gdańsk, 27.04.2017 r.

I.dz. 228 /DZP/2017

dotyczy: konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku – K/1/055/17.

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

Zamawiający Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, informuje, że wpłynęło od Uczestnika konkursu zapytanie dotyczące konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku Centrum STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) wraz z rozwiązaniami technologicznymi oraz garażem podziemnym dla Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, zlokalizowanego przy ul. Traugutta w Gdańsku, na które poniżej udziela odpowiedzi:

Zapytanie:

Chciałem zapytać czy w odpowiedziach na pytania, nie nastąpiła omyłka dotycząca korytarza buforowego wokół bunkra w odniesieniu do poprzednich odpowiedzi na pytania.

Zapytania i wyjaśnienia_5 z dnia 2017-04-19 (I.dz.218/DZP.2017)

Zapytanie 3

W Załączniku nr 15.1. pkt. 2. opisano strefę buforową wokół bunkra. Czy jeśli pomieszczenie bunkra znajduje się przy ścianie zewnętrznej będącej pod ziemią, czy wtedy również od strony ziemi należy przewidzieć strefę buforową w postaci korytarza?

oraz

Zapytania i wyjaśnienia_6 z dnia 2017-04-25 (I.dz.224/DZP.2017)

Zapytanie 15

Czy konieczny jest bufor wokół bunkra jeśli graniczy ze ścianą zewnętrzną?

Odpowiedź:

W odpowiedziach na obydwa pytania, nie ma omyłki. Obie odpowiedzi są prawidłowe.

W Zapytaniu 3, na pytanie Uczestnika, czy jeśli pomieszczenie bunkra znajduje się przy ścianie zewnętrznej będącej pod ziemią, czy wtedy również od strony ziemi należy przewidzieć strefę buforową w postaci korytarza, Zamawiający odpowiedział, że nie ma takiej konieczności.

W Załączniku nr 15.1. pkt. 2. został wskazany wymóg bufora wokół bunkra, a korytarz został podany jako przykład. Odpowiedź dotyczy korytarza. Zamawiający zakłada, że w takiej sytuacji, ziemia za ścianą pełnić będzie funkcję bufora dla pomieszczenia bunkra.

W Zapytaniu 15, na pytanie Uczestnika, czy konieczny jest bufor wokół bunkra, jeśli graniczy ze ścianą zewnętrzną, Zamawiający odpowiedział twierdząco: „Tak, konieczny jest bufor wokół bunkra jeśli graniczy ze ścianą zewnętrzną.”

Kanclerz
Politechniki Gdańskiej
Inż inż. Marek Tłok

(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby uprawnionej)